



« Утверждаю »

Директор МОУ «Пламенская СОШ»

Алексеева М.М

АКТ

приемки спортивного зала и оборудования к новому 2024 -2025 учебному году

29 апреля 2025г.

д.Сяськелево

Комиссия в составе :

председатель – зам.директора по безопасности Гусейнова А.Г.

члены комиссии:

Исутова Н.П. –зам.директора по УВР

Горбунова Е.Н.-зам.директора по АХР

Казьмирова О.Г.- специалист по охране труда

Установила:

1. Площади:

- спортивного зала по норме 163 кв. м, фактически -148,8;
- снарядной по норме 32 кв. м, фактически 12,5.

2. Раздевалки оборудованы крючками для одежды.

3. Санитарные узлы имеются.

4. Душевые помещения имеются

5. Спортивная площадка около школы имеется .

6. Спортивный инвентарь:

- мячи футбольные по норме 17 шт., фактически 20 шт.;
- мячи волейбольные по норме 20 шт., фактически 20 шт.;
- маты по норме 10 шт., фактически 18 шт.;
- мячи для метания по норме 30 шт., фактически 30 шт.;
- скакалки по норме 30 шт., фактически -30 шт.;
- мячи баскетбольные по норме 17 шт., фактически 17 шт.;
- мелкий инвентарь: кегли, кубики, гимнастические палки по норме соответственно 10, фактически-30 шт.

7.Произвели испытания спортоборудования спортивного зала на нагрузку и установила:

-надежность установки оборудования испытана:- бревно: высота по верхней кромке от пола 750-1200 мм, длина 5000 мм, ширина опорной поверхности 100 мм, толщина 160 мм (прочность установки проверяется следующим образом: к середине бревна, установленного на высоте 1200 мм, подвешивается груз массой 135 кг. Прогиб бревна не превышает 8 мм);

-гимнастическая стенка –пролёты с №1 по 12 пронумерованы, каждая перекладина испытана под нагрузкой в 120 кг, приложенной под углом 60°

-гимнастический козел испытан под нагрузкой до 120 кг;

-гимнастическая скамейка под нагрузкой 100 кг.

-баскетбольные кольца с амортизаторами под нагрузкой 80 кг.

-прогибы гимнастических снарядов соответствует установленным «Правилам занятий по